PRÉFET
DE LA MEUSE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé
Grand Est

Délégation Territoriale de la Meuse
Pôle Santé Environnement / Service Eau

Affaire suivie par : D. SARTELET
Téléphone : 03 29 76 84 38
Courriel : ARS-GRANDEST-DT55-VSSE@ars.sante.fr

Destinataire(s) :
COMMUNE DE ANCERVILLE

Bar-le-Duc, le 26 février 2024

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

ANCERVILLE

Prélèvement : 00119487
Unité de gestion : 0003 ANCERVILLE
Installation : TTP DESINFECTION ANCERVILLE
Point de surveillance : 0000002400 RESERVOIR DE LA MARE AUX LENTS
Commune : ANCERVILLE
Localisation exacte : ROBINET SORTIE RESERVOIR

Prélevé le : **13 février 2024 à 14h09**
par : M. CAMUZET, EUROFINS
Type d'eau : ESO A TURB. < 2 SORTIE PRODUCTION

Analyses effectuées par : EUROFINS HYDROLOGIE EST 5401
Type de l'analyse : P1 Référence laboratoire : 24M012012-002 T SISE : 26/02/2024

Mesures terrain			*Limites de qualité*		*Références de qualité*	
	Résultats		***inférieure***	***supérieure***	***inférieure***	***supérieure***
Température de l'eau	9,1	°C				25,00
Température de l'air	12,0	°C				
Couleur (qualitatif)	0					
Aspect (qualitatif)	0					
Odeur (qualitatif)	0					
Saveur (qualitatif)	0					
pH	7,7	unité pH			6,50	9,00
Chlore total	0,20	mg(Cl2)/L				
Chlore libre	0,18	mg(Cl2)/L				
Chlore combiné	<0,05	mg(Cl2)/L				

Commentaires

Résultats d'analyses			*Limites de qualité*		*Références de qualité*	
	Résultats		***inférieure***	***supérieure***	***inférieure***	***supérieure***
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU				2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bactéries aérobies revivifiables à 22°- 68h	2	n/mL				

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)

Résultats d'analyses		Limites de qualité		Références de qualité	
	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bactéries aérobies revivifiables à 36°- 44h	1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/100mL		0		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Titre hydrotimétrique	34,8 °f				
Hydrogénocarbonates	361 mg/L				
Titre alcalimétrique complet	29,6 °f				
MINERALISATION					
Chlorures	11 mg/L				250,00
Sulfates	38 mg/L				250,00
Calcium	110 mg/L				
Conductivité à 25°C	610 µS/cm			200,00	1 100,00
Magnésium	19 mg/L				
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	1,0 mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,10		
Nitrates (en NO3)	8,7 mg/L		50,00		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,17 mg/L		1,00		

Conclusion sanitaire sur l'ensemble des résultats

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Préfet,
Pour la directrice générale de l'ARS,
Par délégation,
La responsable du service Eau,

Séverine COUDERT

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)